

Lębork, dnia 20.01.2016 r.

RI.7013.19.2015.G

.....
.....**wg rozdzielnika**.....
.....

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 31.12.2015r. w sprawie obniżenia poziomu nowobudowanej ulicy Orłąt Lwowskich w Lęborku informuję, że projekt ulicy Orłąt Lwowskich w Lęborku został wykonany na mapie do celów projektowych w I kwartale 2012r. Wysokość poziomu jezdni uzależniona jest głównie od możliwości odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z jezdni i chodników. Wody te z przedmiotowego odcinka ul. Orłąt Lwowskich są odprowadzane do rowu w ul. Artylerzystów, w którym poziom wody jest bardzo wysoki. Stąd też ograniczone są możliwości zmian spadków w systemie kanalizacji deszczowej. Większe możliwości w tym zakresie ma odcinek kanalizacji deszczowej do ulicy Harcerzy dlatego też na tym odcinku można było dokonać korekty drogi.

Po otrzymaniu Państwa petycji projektant, inspektor nadzoru i kierownik budowy, po dokonaniu geodezyjnych pomiarów wysokościowych, przeanalizowali możliwości zmian rzędnych budowanej drogi. Możliwe kilku centymetrowe obniżenie niwelety budowanej jezdni, nie rozwiąże problemów wysokościowych przy bramach wjazdowych przy działkach 278 i 279, a ponadto spowoduje przekroczenie normatywnych spadków poprzecznych przyszłego chodnika przy działkach mających zagospodarowanie działki znacznie wyżej niż niweleta drogi np. dz. nr 255.

Dlatego też wychodząc naprzeciw Państwa wnioskowi, w kierunku działek nr 278 i 279 zostaną wykonane przykanaliki i wpusty deszczowe umieszczone przy wjazdach przy granicy działek 278 i 279. Unikniemy powstania progu pomiędzy bramą a przyszłym zjazdem, zjazdy na tych odcinkach będą miały spadek od jezdni. Wody ze zjazdów nie będą wlewały się na posesje.

Jednocześnie chciałbym dodać, iż po analizie rzędnych Państwa bram wjazdowych i docelowych rzędnych nawierzchni informuję, że:

- W miejscach, gdzie w momencie budowy drogi nie ma bram wjazdowych i utwardzonych nawierzchni działki - należy dostosować rzędne projektowanego zagospodarowania terenu (działki) do nowobudowanej ulicy (dot. działek nr 276, 277 i 280);
- Wjazd na działkę nr 254 planowany jest od strony ul. Gen. Sosabowskiego. W Wydziale Realizacji Inwestycji można zapoznać się z dokumentacją projektową (na którą uzyskano decyzję pozwolenia na budowę nr 675/13 z dnia 23.12.2013r.) „Budowy ulicy Sosabowskiego – odcinek 2 w Lęborku”. Planowana rzędna krawężnika na wjeździe wyniesie 16,99 m n. p. m.
- Rzędne istniejącego zjazdu na dz. 234 wynosi 17,40 i będzie pasowała do projektowanej wysokości zjazdu (rzędna projektowanej drogi wynosi 17,29 m n. p. m.).

Z poważaniem

Zm. Burmistrza
M. Stępczyński
M. Stępczyński

Otrzymują:
- Adresat – wg rozdzielnika
- Wydz. RI a/a

Z up. BURMISTRZA MIASTA
ADMINISTRATOR
Bezpieczeństwa Informacji

Urząd Miejski w Lęborku 84-300 ul. Armii Krajowej 14, tel.: 59/862 42 80, fax: 59/862 24 27, www.lebork.pl

mgr Bożena Stępczyńska
2060314