

Lębork, 18.02.2021 r.

RI.7013.44.2020.G

**GMINA MIASTO LĘBORK**  
84-300 LĘBORK, ul. Armii Krajowej 14  
NIP 841-162-20-90, REGON 770979737  
(5)

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (II)

dot. przetargu nieograniczonego na:

**Zagospodarowanie podwórka integracyjno – wspomnieniowego  
przy ul. Stryjewskiego 52 w Lęborku**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

1. W projekcie wykonawczym występują słupy oświetleniowe stalowe o wys. 4 mb typu AURIGA malowane na RAL 7024 plus malowane elastomerem natomiast w STWiORB są słupy oświetleniowe stalowe o wys. 8 mb z wysięgnikiem typu ANTARES malowane na RAL 9005.

Proszę o sprecyzowanie jakiej wysokości mają być słupy oświetleniowe, jakiego typu, na jaki kolor pomalowane.

Odp. 1. Słupy oświetleniowe (13 sztuk) należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym branży elektrycznej.

2. W przedmiarze robót ujęto 13 szt. słupów oświetleniowych i 13 szt. opraw oświetleniowych, natomiast w projekcie wykonawczym elektrycznym, na projekcie zagospodarowania terenu i w SIWZ jest 16 szt. słupów oświetleniowych i 16 opraw. W przypadku uznania 16 słupów i opraw występują wówczas niezgodności w przedmiarze robót związanych z montażem słupów i opraw (jak m. in. brak 3 fundamentów prefabrykowanych, przewody do opraw są na 13 szt, pomiary elektryczne na 13 szt).

Jaka jest prawidłowa ilość słupów oświetleniowych i opraw oświetleniowych?

Odp. 2. Do oferty należy przyjąć 13 słupów oświetleniowych.

3. W projekcie zieleni ujęto gatunki nasadzeń drzew i krzewów, ale nie podano ich ilości. Proszę o uzupełnienie zestawienia nasadzeń drzew i krzewów, o podanie ilości poszczególnych gatunków drzew i krzewów.

Odp. 3. Zamawiający rezygnuje z wykonania nasadzeń drzew i krzewów oraz zieleni. Miejsca przewidziane pod trawniki i nasadzenia zieleni należy przygotować w następujący sposób: na całej powierzchni wybrać istniejący grunt do głębokości 20 cm i uzupełnić 20-centymetrową warstwą humusu.

4. W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest montaż drewnianych siedzisk. W projekcie zagospodarowania terenu nie ma opisu tych siedzisk.

Proszę o sprecyzowanie, jakie to mają być siedziska, na jakiej podstawie mają być zmontowane siedziska, jaka ilość, z jakiego drewna wykonane?

Odp. 4. Zamawiający rezygnuje z wykonania siedzisk. Należy wykonać 13 ławek, które zamontować zgodnie z planem zagospodarowania terenu (wymiary: długość całkowita



175 cm, wysokość siedziska 43 cm, głębokość 40 cm, wysokość oparcia 40 cm, wymiary deski 45/70 mm).

5. W projekcie przewidziany jest monument, podane są tylko parametry monumentu i poglądowy rysunek, brak jest sposobu jego wykonania.  
Proszę o podanie: z jakiego materiału ma być wykonany monument, ile wiersz będzie miał maksymalnie liter, jaka ma być wysokość tych liter. Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie liter na wierzchu monumentu poprzez ich np. przykręcenie lub przyklejenie, czy muszą być litery kute.  
Odp. 5a. Monument należy wykonać zgodnie z projektem Wykonawczym, który zmianą treści SIWZ (II) został włączony do SIWZ.  
Odp. 5b. Zamawiający rezygnuje z wykonywania liter.
6. Co Zamawiający rozumie przez montaż drewnianych siedzisk (proszę podać jak mają być wykonane i gdzie zamontowane)?  
Odp.6. Zamawiający rezygnuje z wykonania siedzisk. Należy wykonać 13 ławek, które zamontować zgodnie z planem zagospodarowania terenu (wymiar: długość całkowita 175 cm, wysokość siedziska 43 cm, głębokość 40 cm, wysokość oparcia 40 cm, wymiary deski 45/70 mm).
7. Czy Zamawiający dołączy do SIWZ przedmiar zagospodarowania terenu jako pomocniczy?  
Odp.7. Przedmiar ogólny został włączony do SIWZ, zmianą treści SIWZ (II).
8. Czy postępowanie o udzielenie zamówienia obejmuje wykonanie postumentu (jeśli tak to proszę o projekt wykonawczy i podania wysokości od terenu bo są podane 2 wysokości) i wiaty śmietnikowej (jeśli tak to proszę podać ilość wiat)?  
Odp. 8a. Monument należy wykonać zgodnie z projektem Wykonawczym, który zmianą treści SIWZ (II) został włączony do SIWZ.  
Odp. 8b. Należy wykonać jedną wiatę śmietnikową, zgodnie z projektem przyjmując wymiary zewnętrzne 4,5m x4,5m (należy dostosować wymiary do podanych w dokumentacji projektowej).
9. Czy postępowanie o udzielenie zamówienia obejmuje wykonanie trawników siewem z zastosowaniem ziemi urodzajnej?  
Odp. 9. Zamawiający rezygnuje z wykonania trawników i nasadzeń. Miejsca przewidziane pod trawniki i nasadzenia zieleni należy przygotować w następujący sposób: na całej powierzchni wybrać istniejący grunt do głębokości 20 cm i uzupełnić 20-centymetrową warstwą humusu.
10. Czy Zamawiający potwierdza wykonanie zieleni wysokiej i średniej zgodnie z zagospodarowaniem terenu?  
Odp. 10. Zamawiający rezygnuje z wykonania trawników i nasadzeń. Miejsca przewidziane pod trawniki i nasadzenia zieleni należy przygotować w następujący



sposób: na całej powierzchni wybrać istniejący grunt do głębokości 20 cm i uzupełnić 20-centymetrową warstwą humusu.

11. Czy w przypadku nawierzchni żwirowej należy zastosować obrzeża betonowe?

Odp. 11. Tak, zgodnie z dokumentacją projektową.

12. Z jakiego materiału ma być wykonana nawierzchnia żwirowa (zastosowanie żwiru będzie powodowało nie zagęszczanie nawierzchni i nie będzie licowało z kolorystyką nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym. Proponuję wykonać nawierzchnię żwirową – warstwa dolna z kruszywa łamanego i warstwa górna z kamienia mielonego w kolorze szarym)?

Odp. 12. Nawierzchnię żwirową należy wykonać zgodnie z projektem Wykonawczym, który zmianą treści SIWZ (II) został włączony do SIWZ.

13. Prosimy o zamieszczenie przedmiaru robót branży konstrukcyjno – budowlanej oraz nasadzeń zieleni.

Odp. 13. Przedmiar ogólny został włączony do SIWZ, zmianą treści SIWZ (II).

Zamawiający rezygnuje z wykonania trawników i nasadzeń. Miejsca przewidziane pod trawniki i nasadzenia zieleni należy przygotować w następujący sposób: na całej powierzchni wybrać istniejący grunt do głębokości 20 cm i uzupełnić 20-centymetrową warstwą humusu.

14. Proszę o informację czy należy wykonać monument z poezją?

Odp. 14. Tak. Zamawiający rezygnuje z wykonywania liter.

15. Proszę o informację czy należy do wyceny przyjąć wszystkie rośliny czy zgodnie z tabelą „Zestawienie gatunków” gdzie są podane ilości m<sup>2</sup>?

Odp. 15. Zamawiający rezygnuje z wykonania trawników i nasadzeń. Miejsca przewidziane pod trawniki i nasadzenia zieleni należy przygotować w następujący sposób: na całej powierzchni wybrać istniejący grunt do głębokości 20 cm i uzupełnić 20-centymetrową warstwą humusu.

16. Czy do wyceny przyjąć nasadzenia zaprojektowanych drzew?

Odp. 16. Zamawiający rezygnuje z wykonania trawników i nasadzeń. Miejsca przewidziane pod trawniki i nasadzenia zieleni należy przygotować w następujący sposób: na całej powierzchni wybrać istniejący grunt do głębokości 20 cm i uzupełnić 20-centymetrową warstwą humusu.

17. Proszę o informację gdzie należy zamontować siedziska drewniane proszę o podanie parametrów (z jakiego materiału, wymiary, ilości)?

Odp. 17. Zamawiający rezygnuje z wykonania siedzisk. Należy wykonać 13 ławek, które zamontować zgodnie z planem zagospodarowania terenu (wymiar: długość całkowita 175 cm, wysokość siedziska 43 cm, głębokość 40 cm, wysokość oparcia 40 cm, wymiary deski 45/70 mm).

BURMISTRZ MIASTA

Witold Namysłak