

Lębork dnia 20.04.2018 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ (I)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa urządzeń podczyszczających wody deszczowe na kolektorach sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową 4 wylotów w Lęborku”

1. W Dziale III. (Opis przedmiotu zamówienia) SIWZ w punkcie 3. dopisuje się następujące podpunkty o treści:

3.3. Zamawiający dopuszcza stosowanie rur zgodnie z systemem istniejących kolektorów, a także zastosowanie rur klasy SN8.

3.4. Zamawiający wymaga, aby zastosowane separatory substancji ropopochodnych były przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtapiania kanalizacji bez ryzyka przepływu ścieków zanieczyszczonych do odpływu (potwierdzone ważną aprobatą techniczną lub krajową oceną techniczną).

2. W Dziale IX. (Wadium) SIWZ zmienia się treść podpunktu 3.2. na następującą:

1. W razie wniesienia wadium w pieniądzu, wpłata na konto powinna być wniesiona z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej w dniu **07.05.2018 r.** do godziny **09⁴⁵**, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

3. W Dziale X. (Termin związania ofertą) SIWZ zmienia się treść punktu 1. na następującą:

3.2. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni** licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert, tj. od dnia **07.05.2018 r.**

4. W Dziale XI. (Opis sposobu przygotowania oferty) SIWZ zmienia się treść punktu 9. na następującą:

9. Wykonawca winien umieścić przygotowany egzemplarz oferty wraz z załącznikami w dwóch kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Obie koperty powinny być zaadresowane o Zamawiającego:

URZĄD MIEJSKI
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork

oraz być oznaczone:

„OFERTA NA BUDOWĘ URZĄDZEŃ PODCZYSZCZAJĄCYCH WODY DESZCZOWE NA KOLEKTORACH SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ 4 WYLOTÓW W LĘBORKU”
nie otwierać przed 07.05.2018r., godzina 10⁰⁰

i zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

5. W Dziale XII. (Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert) SIWZ zmienia się treść punktu 1. na następującą:

1. Przygotowaną ofertę zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami niniejszej SIWZ należy składać w terminie do dnia **07.05.2018r.** do godziny **09⁴⁵** w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku – BOX nr 1.

6. W Dziale XII. (Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert) SIWZ zmienia się treść punktu 4. na następującą:

4. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu **07.05.2018r.** o **godz. 10⁰⁰** w Wydziale Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lęborku – skrzydło C, pokój C202, w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy wyrażą chęć przybycia na część jawną przetargu.

7. W Dziale XIX. (Informacje dodatkowe) SIWZ zmienia się treść punktu 4. na następującą:

4. W przypadku podpisania umowy później niż 07.06.2018 r. termin realizacji umowy zostanie przesunięty o ilość dni będącą różnicą pomiędzy datą 07.06.2018 r. a faktyczną datą podpisania umowy.

8. W załączniku nr 5 do SIWZ (projekt umowy) w § 2, w ust. 3. dopisuje się następujące punkty o treści:

3.3. Zamawiający dopuszcza stosowanie rur zgodnie z systemem istniejących kolektorów, a także zastosowanie rur klasy SN8.

3.4. Zamawiający wymaga, aby zastosowane separatory substancji ropopochodnych były przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtapiania kanalizacji bez ryzyka przepływu ścieków zanieczyszczonych do odpływu (potwierdzone ważną aprobatą techniczną lub krajową oceną techniczną).

9. W załączniku nr 5 do SIWZ (projekt umowy) zmienia się treść § 13 na następującą:

§ 13

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 144 1 – 1b ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy:

2.1. w przypadku wniesienia odwołania przez Wykonawcę (dotyczy postępowania wyboru wykonawcy niniejszego postępowania) wobec czynności wykluczenia odwołującego, odrzucenia oferty odwołującego lub wyboru najkorzystniejszej oferty oraz przedłużającej się procedury zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych lub usług nadzoru inwestorskiego;

2.2. w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jeżeli taka konieczność wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy;

- 2.3.** koniecznością wykonania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie do 20 % wartości zamówienia podstawowego o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, a których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia;
- 2.4.** zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
- 2.5.** w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy;
- 2.6.** wystąpieniem okoliczności których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;
- 2.7.** w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy (tj. przeprowadzenie prac, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów), utrzymujących się co najmniej 7 dni, termin wykonania zamówienia może ulec przedłużeniu odpowiednio o liczbę dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;
- 2.8.** w przypadku wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (warunków gruntowych itp.),
jednak nie stanowi to zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
- 3.** Dopuszczalne są również zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, które będą korzystne dla Zamawiającego, a które nie będą wykraczać poza treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a zmiany nie będą istotne zgodnie z zapisami art. 144 ust. 1e. ustawy Pzp.
- 4.** Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:
- 4.1.** zmiana nr rachunku bankowego,
 - 4.2.** zmiana osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy,
 - 4.3.** zmiana danych teleadresowych,
- Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.