



ZMIANA TREŚCI SIWZ I

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę Lęborskiego Węzła Przesiadkowego

1. Zmienia się treść Załącznika nr 6 do SIWZ – projekt umowy treść §9 ust. 4 zostaje usunięta

2. Zmienia się treść Załącznika nr 6 do SIWZ – projekt umowy w §7 poprzez dodanie ust. 7 o treści:

Zamawiający ma obowiązek zakończenia procedur odbioru częściowego w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do takiego odbioru oraz zakończenia procedur odbioru końcowego w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do takiego odbioru

3. Zmienia się treść Załącznika nr 6 – projekt umowy w §12 ust. 3 poprzez dodanie ppkt. 3.8 o następującej treści:

Wyznaczony termin usunięcia wad i usterek będzie uwzględniał techniczne uwarunkowania danych prac.

4. Zmienia się treść Załącznika nr 6 – projekt umowy §9 poprzez dodanie ust. 10 o następującej treści:

W przypadku zawieszenia prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca będzie miał prawo do zwrotu racjonalnych i udokumentowanych kosztów wynikających z takiego zawieszenia.

5. Zamawiający uzupełnia załącznik nr 15 o przedmiar stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej zmiany.

6. Zmienia się treść Działu III SIWZ, pkt. 3 poprzez dodanie ppkt 3.27 o następującej treści:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytek betonowych / płukanych 30x30 o grubości 5cm zamiast grubości 8cm i grubości 6cm.

7. Zmienia się treść Załącznika nr 6 – projekt umowy §11 ust. 1 pkt. 1.2. na następującą:

Za nieterminowe wykonanie poszczególnych elementów prac określonych w załączniku nr 1 do umowy – harmonogramie rzeczowo – finansowym, w wysokości 20,00zł licząc za każdy dzień zwłoki.

8. Zmienia się treść Działu III SIWZ, pkt. 3 poprzez dodanie ppkt 3.28 o następującej treści:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie wszystkich rur z PP sztywności obwodowej SN8 lub SN 12 dowolnego producenta. Rury SN 8 muszą spełniać stosowne normy PN-EN, a na rury SN12 należy posiadać dopuszczenie Krajową Oceną Techniczną lub aprobaty techniczne które zostały wydane przed 1 stycznia 2017r. które nie utraciły ważności.
Inwestor nie dopuszcza stosowania rur z PCV spienionego.



11. Zmienia się treść działu X ust. 1 na następującą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert, tj. od dnia **12.04.2018r.** Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Zmienia się treść działu XI ust. 8 na następującą:

Wykonawca winien umieścić przygotowany egzemplarz oferty wraz z załącznikami w dwóch kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Obie koperty powinny być zaadresowane do Zamawiającego:

**URZĄD MIEJSKI
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork**

oraz być oznaczone:

**„Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego”
nie otwierać przed 12.04.2018r., godzina 10⁰⁰**

i zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

13. Zmienia się treść działu XII ust. 1 na następującą:

Przygotowaną ofertę zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami niniejszej SIWZ należy składać w terminie do dnia **12.04.2018r.** do godziny **09⁴⁵** w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku – BOX nr 1.

14. Zmienia się treść działu XII ust. 4 na następującą:

Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu **12.04.2018r. o godz. 10⁰⁰** w Wydziale Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lęborku – skrzydło C, pokój C202, w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy wyrażą chęć przybycia na część jawną przetargu.

15. Zmienia się treść Działu III SIWZ, pkt. 3 poprzez dodanie ppkt 3.29 o następującej treści:

System antypoślizgowy na bazie żywic poliuretanowych w kolorze czerwonym należy nanieść tylko w miejscach przecięcia ścieżki rowerowej z ciągami samochodowymi / zjazdami.

16. Zmienia się treść Działu XIX SIWZ, poprzez dodanie ust. 20a o następującej treści:

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu okresowym może ulec waloryzacji o wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano – montażowej w kolejnym kwartale danego roku ustalony przez Prezesa GUS i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym GUS. Pierwsza waloryzacja może nastąpić po 12 miesiącach od podpisania Umowy i będzie wyliczona jako średnia arytmetyczna ze Wskaźnika za okres poprzednich 12 miesięcy. Każda kolejna waloryzacja będzie mogła być dokonywana po upływie 3 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze Wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji.

17. Zmienia się treść Załącznika nr 6 – projekt umowy §13 poprzez dodanie ust. 1a o następującej treści:

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu okresowym może ulec waloryzacji o wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano – montażowej w kolejnym kwartale danego roku ustalony przez Prezesa GUS i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym GUS. Pierwsza waloryzacja może nastąpić po 12 miesiącach od podpisania Umowy i będzie



wyliczona jako średnia arytmetyczna ze Wskaźnika za okres poprzednich 12 miesięcy. Każda kolejna waloryzacja będzie mogła być dokonywana po upływie 3 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze Wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji

18. Zmienia się treść Załącznika nr 6 – projekt umowy poprzez usunięcie treści §13 ust. 3 pkt. 3.7. i dodanie ust. 3a w §13 o następującej treści:

W przypadku gdyby umowa o udzielenie zamówienia publicznego nie została zawarta do dnia 12.05.2018r, Zamawiający wydłuży termin wykonania umowy o ilość dni będącą różnicą pomiędzy tą datą a faktyczną datą zawarcia umowy

19. Zmienia się treść Działu XIX SIWZ, ust. 3 poprzez usunięcie pkt. 3.7 i dodanie ust. 3a o następującej treści:

W przypadku gdy umowa o udzielenie zamówienia publicznego nie zostanie zawarta do dnia 12.05.2018r, Zamawiający wydłuży termin wykonania umowy o ilość dni będącą różnicą pomiędzy tą datą a faktyczną datą zawarcia umowy

20. Zmienia się treść Załącznika nr 6 – projekt umowy §2 ust. 3 poprzez dodanie punktów od 3.19 do 3.29 o następującej treści:

- 3.19. Nie należy wykonywać rozbiórki ogrodzenia przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu;
- 3.20. Należy wykonać dodatkowy wjazd na działkę nr 597/2 obr. 7 Lęborka przy ul. Dworcowej w standardzie jak wjazd na działkę 414/2 obr. 7 Lęborka;
- 3.21. Płytki z wypustkami w ilości 246,6m², tj. 2740szt. należy przyjąć w kolorze żółtym;
- 3.22. Konstrukcję ścieżki rowerowej należy wykonać:
 - 15 cm podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2 ≤ 4 Mpa,
 - 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 C_{90/3} o CBR ≥ 40%,
 - w-wa ścieralna AC 8S 50/70 w kolorze czarnym
- 3.23. Do kalkulacji 0/31.5 należy przyjąć kruszywa C90/3 oraz CNR. Kruszywo CNR należy przyjąć wszędzie tam, gdzie nie jest określona konkretna kategoria C.
- 3.24. Nie należy wykonywać przebudowy ciepłociągu w rejonie skrzyżowania ul. Warszawskiej i Wojska Polskiego oraz robót związanych z przebudową sieci wodociągowej wymienionych w Dziale III pkt. 3 ppkt. 3.6.;
- 3.25. Należy wykonać regulację istniejącego uzbrojenia np. studzienek telekomunikacyjnych, skrzynek nad zasuwami oraz włazów kanalizacji sanitarnej do nowych rzędnych w uzgodnieniu z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku;
- 3.26. Nie należy wykonywać remontów i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej.
- 3.27. Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytek betonowych / płukanych 30x30 o grubości 5cm zamiast grubości 8cm i grubości 6cm.
- 3.28. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wszystkich rur z PP sztywności obwodowej SN8 lub SN 12 dowolnego producenta. Rury SN 8 muszą spełniać stosowne normy PN-EN, a na rury SN12 należy posiadać dopuszczenie Krajową Oceną Techniczną lub aprobaty techniczne które zostały wydane przed 1 stycznia 2017r. które nie utraciły ważności. Inwestor nie dopuszcza stosowania rur z PCV spienionego.
- 3.29. System antypoślizgowy na bazie żywic poliuretanowych w kolorze czerwonym należy nanieść tylko w miejscach przecięcia ścieżki rowerowej z ciągami samochodowymi / zjazdami.



Załączniki do Zmiany I SIWZ:

Załącznik nr 1 – przedmiar wiat do projektu małej architektury

Załącznik nr 2 – tekst jednolity załącznika nr 6 do SIWZ – projekt umowy