

Z1<10Ω

Z2<10Ω

Z3<10Ω


OPIS WYKONANIA

Jako uziom wykonac uziom fundamentowy w postaci bednarki Fezn 30x4 ulozonej w stopie fundamentowej etapie budowy fundamentow wykorzystac do tego celu zbrojenie fundamentu przez ułożenie wzdluz zbrojenia i połączenia z nim bednarki o wym. j / w.

W miejscach połączenia instalacji odgromowej z uziomami wyprowadzić przyłączone do oboku lub zbrojenia wypusy z bednarki Fezn30x4.

Przewody odprowadzające wykonac drutem stalowym Fezn fi 8mm. Poszycie dachówka ceramiczna wykonac zwody poziome i pozostałe zwody oraz przewody odprowadzające wykonac drutem Fezn fi 8mm w rurze osłonowej lub wykorzystac filary nośne hali.

Wszystkie kominy i wystające metalowe elementy instalacji wodnej, deszczowej i wentylacyjnej przyłączyć przy użyciu mosków z drutu Fezn fi 8mm. Do uziomu należy podłączyć elementy instalacji wyrownawczej pochodzące od przyłączy wodnych, gazowych i przyłączy elektroenergetycznego.



BUD. ARCHITEKTONICZNE UPR. INZ. ARCH. LOKAL. STUJAN		WYK. PROJEKTOWY	
76-230 POKOSZYCE, UL. ODRZĘDOWA 7		E06	
PROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH I WYKONANIE PRAC BUDOWLANICH		ELEKTRYCZNA	
INWESTOR: GMINA MIĘDZYSZCZAK, UL. KRAJOWA 14, 44-501 LUBOK		1:50	
PLAN INST. OGROMOWEJ		12/2015	
INZ. Jerzy Kubacki		PROJEKTOWY	
UPR. W SPEC. Instalacyjnej i urządzeń elektr.		PROJEKTOWY	
INZ. Krystyna Mojska		PROJEKTOWY	