

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.  
przetargu nieograniczonego na:  
**BUDOWA ULIC W LĘBORKU:**  
**ZIELONA, BŁĘKITNA - II ETAP**

Działając zgodnie z art.38 ust. 1 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

### **Treść zapytań Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego :**

1. „Proszę o potwierdzenie, że warstwę podbudowy pod nawierzchnię należy przyjąć powszechnie stosowaną w budownictwie drogowym mieszankę kruszywa łamanego z otoczków fr. 0-31,5mm o zawartości 50% ziaren przekruszonych.”

#### **Ad 1.**

Wymagania dotyczące materiału na podbudowę oraz jego parametry opisują Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące element dokumentacji projektowej załączonej do przetargu. Zgodnie z zapisami Rozdz. III pkt. 5. dopuszczone są rozwiązania równoważne. Oceny równoważności dokona projektant lub inspektor nadzoru inwestorskiego.

2. „Zasyp wykopów kanalizacji deszczowej należy wycenić jako zasypanie gruntem rodzimym, czy dowiezionym?”.

#### **Ad 2.**

Zasypkę wykopów kanalizacji deszczowej należy wykonać zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej tzn. z materiału pochodzącego z wykopu.

3. „Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z gestorami sieci i wszelkie inne uzgodnienia i pozwolenia wraz z pozwoleniem na wycinkę drzew niezbędne do prawidłowego wykonania zakresu zamówienia?”

#### **Ad 3.**

Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z gestorami sieci i wszelkie inne uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. W obrębie inwestycji nie ma drzew oraz krzewów dlatego Zamawiający nie posiada decyzji pozwolenia na wycinkę drzew.

4. „Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie parametrów rur do wykonania kanalizacji deszczowej, wg projektu ul. Zielonej są to rury PVC SN12 lite, a dla ulicy Błękitnej PVC SN8 (nie określono tutaj czy mają to być rury z rdzeniem litym czy spienionym) - Czy Wykonawca ma wycenić dla obu zadań rury o różnych parametrach?”

**Ad 4.**

Do wyceny należy przyjąć rury lite dla obu ulic.

5. „Proszę o określenie czy przy regulacji wysokościowej zasuw, włączów studni, wpustów należy uwzględnić w wycenie nowe materiały takie jak włazy, wpusty, pierścienie odciążające, pierścienie dystansowe?”

**Ad 5.**

Przy regulacji wysokościowej zasuw, włączów studni, wpustów nie należy uwzględniać w wycenie nowych materiałów z wyjątkiem pierścieni dystansowych.

6. „Proszę o potwierdzenie, że w zakresie kanalizacji deszczowej należy wykonać elementy:

ul. Zielona:

Studnie betonowe fi 1200 mm o symbolach: D3, D5 – ilość 2szt. (D1 już wykonana)

Studnie PVC/PP fi 425 mm o symbolach: D4, D2 – ilość: 2szt. (D6i- wg odrębnego opracowania)

Wpusty betonowe fi 500 mm o symbolach: WD3, WD4, WD5, WD6, WD7, WD8, WD9, WD10 – ilość: 8szt. (WD1 i WD2 już wykonane)

rura PVC fi 250 mm – ilość: 29,5mb

Rura PVC fi 200 mm – ilość: 148,60-1,8(WD1)-4,8(WD2)-10(sięgacz)=132 mb

Ul. Błękitna:

Studnie betonowe fi 1200 mm o symbolach: brak (D2, D4, D7 już wykonane)

Studnie PVC/PP fi 425 mm o symbolach: D5, D6- ilość: 2 szt. (D1, D3, D8, D9 już wykonane)

Wpusty betonowe fi 500 mm o symbolach: W5, W6, W7 – ilość: 3szt. (W1, W2, W3, W4, W8, W9 już wykonane)

Rura PVC fi 250 mm – ilość: 47-10 (sięgacz) = 37mb

Rura PVC fi 200 mm – ilość: 2+4,5+2+38 = 46,5 mb

Separator – brak (już wykonany)

Wylot – brak (już wykonany)”

**Ad 6.**

Zamawiający potwierdza powyższe, jednocześnie zwracając uwagę że przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z uwagami zawartymi w projekcie umowy mając na względzie, iż wycena ofertowa wartości prac jest określana ryczałtowo, a przedmiar pełni tylko rolę pomocniczą.

7. „Proszę o potwierdzenie, że przedmiar pełni tylko rolę pomocniczą i nie określa przedmiotu zamówienia, a kosztorys ofertowy należy wykonać na podstawie dokumentacji. Ilości, pozycje w przedmiarze można zmieniać.”

**Ad 7.**

Zgodnie z pkt. 4 ( Rozdz. III SIWZ) przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i SIWZ. Zamawiający nie oczekuje przedstawienia do oferty kosztorysu ofertowego.

Zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy Pzp treść zapytań wraz z odpowiedziami została zamieszczona na stronie internetowej <http://bip.um.lebork.pl> bez ujawnienia źródła zapytania.