

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Budowę ulicy Orłąt Lwowskich wraz z odprowadzeniem wód deszczowych w Lęborku.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 Prawa zamówień publicznych przedstawiam wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść zapytań Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Treść 1 zapytania Wykonawcy:

Jeżeli nie bazujemy na potencjale podmiotów trzecich, czy należy wskazać w ofercie zakres do podzlecenia? Jeżeli tak to w którym miejscu oferty.

Odpowiedź Zamawiającego na 1 pytanie .

Zamawiający nie wymaga wskazania w ofercie zakresu do podzlecenia.

Treść 2 zapytania Wykonawcy:

Czy wykaz, o którym mowa w SIWZ w pkt. VI. 1. 1.1., może zawierać jedynie wybraną przez wykonawcę ilość robót budowlanych, o których mowa w pkt. V.1. (tj. spełniających wymagania SIWZ) w zakresie wystarczającym do udowodnienia niezbędnej ich ilości, a nie wszystkie roboty budowlane wykonane przez Wykonawcę spełniające taki wymóg?

Odpowiedź Zamawiającego na 2 pytanie.

Zamawiający potwierdza powyższe.

Treść 3 zapytania Wykonawcy:

Prosimy o sprecyzowanie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia. W treści SIWZ jest zapis: „...co najmniej jednej prawidłowo ukończonej budowy ulicy o długości minimalnej 200m z kanalizacją deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi” natomiast w załączniku nr 3 do SIWZ: „informacja o co najmniej jednej prawidłowo ukończonej budowie drogi o długości minimalnej 200m wraz z kanalizacją deszczową”

Odpowiedź Zamawiającego na 3 pytanie.

Zamawiający podtrzymuje zapis działu V. pkt. 1 SIWZ. Zmianie ulegnie załącznik nr 3 do SIWZ w ramach ZMIANY TREŚCI SIWZ z dnia 29.05.2015r

Treść 4 zapytania Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie, czy wyniesione skrzyżowania należy wykonać zgodnie z przekrojem normalnym nr D.5.2 tj. warstwa ścieralna oraz wiążąca z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa /31,5mm gr. 20-30cm?

Odpowiedź Zamawiającego na 4 pytanie:

Skrzyżowania wyniesione należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w projekcie wykonawczym i budowlanym w punkcie 4.7 – skrzyżowania wyniesione

Treść 5 zapytania Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie niezgodności:

Wg Opisu technicznego oraz specyfikacji technicznej projektowany jest separator koalescencyjny

zintegrowany z osadnikiem $V=6\text{m}^3$, natomiast wg profilu projektowany jest separator lamelowy 20/200 oraz osadnik $V=3,5\text{m}^3$. Proszę o wskazanie, które rozwiązanie należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź Zamawiającego na 5 pytanie:

Do oferty należy przyjąć rozwiązanie przedstawione w projekcie budowlanym.

Treść 6 zapytania Wykonawcy:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o niweletę drogi, brak tego elementu w załączonej w SIWZ dokumentacji

Odpowiedź Zamawiającego na 6 pytanie:

Zamawiający załączy rysunek niwelety drogi poprzez ZMIANĘ TREŚCI SIWZ ogłoszonej w dniu 29.05.2015r