

ZMIANA TREŚCI SIWZ (I)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

BUDOWĘ UL. WILEŃSKIEJ W LĘBORKU

w następujący sposób:

1.

W rozdziale III pkt. 1 ppkt. 2.1.dodaje się ppkt. 2.1.9. o treści:

Krawężniki kamienne stosować w następujący sposób:

- a) w obrębach rond – zgodnie z Opisem technicznym pkt.7 – krawężniki zewnętrzne na odcinkach pomiędzy przejściami (wraz z przejściami) o wymiarach 15x30 (poza przejściami) i 15x22 (na przejściach);
- b) azyle dla pieszych - krawężniki kamienne o wymiarach 15x30 (poza przejściami) i 15x22 (na przejściach);
- c) ronda – pierścienie wewnętrzne rond oddzielić od nawierzchni asfaltowej krawężnikami kamiennymi 15x22 na ławie betonowej z oporem. Krawężniki wyniesione na 4cm ponad nawierzchnię asfaltową, z zachowaniem zaprojektowanych spadków pierścieni;
- d) wyspy zabrukowe na łukach – oddzielić od nawierzchni asfaltowej krawężnikami kamiennymi 15x22 na ławie betonowej z oporem. Krawężniki wyniesione na 4 cm ponad nawierzchnię asfaltową;
- e) krawężniki kamienne 15x22 wykonać z fazą o wymiarach 2x2cm od strony najazdowej;
- f) wszystkie krawężniki kamienne o powierzchni górnej płomieniowanej.

2.

W rozdziale III pkt. 1 ppkt. 2.1.dodaje się ppkt. 2.1.10. o treści:

Wykonane trawniki należy pielęgnować do pierwszego koszenia.

3.

W rozdziale VIII pkt. 3 ppkt. 3.2 otrzymuje następujące brzmienie:

W razie wniesienia wadium w pieniądzu, wpłata na konto powinna być wniesiona z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej w dniu **09.02.2015r.** do godziny **09⁴⁵**, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony

4.

W rozdziale IX pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres **30 dni** licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert, tj. od dnia **09.02.2015r.**

5.

W rozdziale X pkt. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca winien umieścić przygotowany egzemplarz oferty wraz z załącznikami w dwóch kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Obie koperty powinny być zaadresowane do Zamawiającego

**URZĄD MIEJSKI
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork**

oraz być oznaczone:

**„OFERTA NA BUDOWĘ UL. WILEŃSKIEJ W LĘBORKU”
nie otwierać przed 09.02.2015r., godzina 10⁰⁰**

i zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

6.

W rozdziale XI pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Przygotowaną ofertę zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami niniejszej SIWZ należy składać w terminie do dnia **09.02.2015r.** do godziny **09⁴⁵** w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku – BOX nr 1.

7.

W rozdziale XI pkt. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu **09.02.2015r. o godz. 10⁰⁰** w Wydziale Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lęborku – skrzydło C, pokój C106, w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy wyrażą chęć przybycia na część jawną przetargu.

8.

W załączniku nr 6 do SIWZ – Projekcie umowy –w §2 pkt. 2 ppkt. 2.1. dodaje się ppkt. 2.1.9. o treści:

Krawężniki kamienne stosować w następujący sposób:

- a) w obrębach rond – zgodnie z Opisem technicznym pkt.7 – krawężniki zewnętrzne na odcinkach pomiędzy przejściami (wraz z przejściami) o wymiarach 15x30 (poza przejściami) i 15x22 (na przejściach);
- b) azyle dla pieszych - krawężniki kamienne o wymiarach 15x30 (poza przejściami) i 15x22 (na przejściach);
- c) ronda – pierścienie wewnętrzne rond oddzielić od nawierzchni asfaltowej krawężnikami kamiennymi 15x22 na ławie betonowej z oporem. Krawężniki wyniesione na 4cm ponad nawierzchnię asfaltową, z zachowaniem zaprojektowanych spadków pierścieni;
- d) wyspy zabrukowe na łukach – oddzielić od nawierzchni asfaltowej krawężnikami kamiennymi 15x22 na ławie betonowej z oporem. Krawężniki wyniesione na 4 cm ponad nawierzchnię asfaltową;
- e) krawężniki kamienne 15x22 wykonać z fazą o wymiarach 2x2cm od strony najazdowej;
- f) wszystkie krawężniki kamienne o powierzchni górnej płomieniowanej.

9.

W załączniku nr 6 do SIWZ – Projekcie umowy –w §2 pkt. 2 ppkt. 2.1. dodaje się ppkt. 2.1.10. o treści:

Wykonane trawniki należy pielęgnować do pierwszego koszenia.