

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 67092-2014 z dnia 2014-02-27 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Lębork

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa technologii fontanny na Placu Pokoju w Lęborku wraz z uruchomieniem i eksploatacją. 1.1. Prace obejmuje dostawę, montaż, zaprogramowanie i uruchomienie fontanny suchej w nawierzchni Placu Pokoju w... Termin składania ofert: 2014-03-19

Numer ogłoszenia: 54205 - 2014; **data zamieszczenia:** 14.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 67092 - 2014 data 27.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 59 862 42 80, fax. 59 862 24 27.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4)1..
- **W ogłoszeniu jest:** . Przedmiotem zamówienia jest dostawa technologii fontanny na Placu Pokoju w Lęborku wraz z uruchomieniem i eksploatacją. 1.1. Prace obejmuje dostawę, montaż, zaprogramowanie i uruchomienie fontanny suchej w nawierzchni Placu Pokoju w Lęborku, m. in.: 1.1.1. dostawę i montaż tryskaczy z oświetleniem LED RGB (w tym nawiercenie płyt kamiennych) z możliwością indywidualnego sterowania każdym z tryskaczy (z szafy sterującej), o płynnej i skokowej regulacji wysokości strumienia wody w zakresie od 0,2m do 5,0m - 24 sztuki 1.1.2. dostawę i montaż wyposażenia niecki fontanny w instalacje elektryczne i doprowadzające wodę 1.1.3. przyłączenie fontanny do sieci elektrycznej (dł. ok. 78m) wraz z szafą sterującą (w odległości ok. 45 m) 1.1.4. dostawę, montaż i podłączenie wiatromierza oraz włącznika fontanny w nawierzchni Placu 1.1.5. opracowanie programów sterujących i uruchomienie fontanny w pięciu trybach pracy 1.1.6. eksploatację fontanny do rozpoczęcia sezonu wiosennego 2015.
- **W ogłoszeniu powinno być:** . Przedmiotem zamówienia jest dostawa technologii fontanny na Placu Pokoju w Lęborku wraz z uruchomieniem i eksploatacją. 1.1. Prace obejmuje dostawę, montaż, zaprogramowanie i uruchomienie fontanny suchej w nawierzchni Placu Pokoju w Lęborku, m. in.: 1.1.1. dostawę i montaż tryskaczy z oświetleniem LED RGB (w tym nawiercenie płyt kamiennych) z możliwością indywidualnego sterowania każdym z tryskaczy (z szafy sterującej), o płynnej i skokowej regulacji wysokości strumienia wody (w zakresie od 0,2m do 3,0m - 20 sztuk, w zakresie od 0,2m do 5,0m - 4 sztuki) 1.1.2. dostawę i montaż wyposażenia niecki fontanny w instalacje elektryczne i doprowadzające wodę 1.1.3. przyłączenie fontanny do sieci elektrycznej (dł. ok. 78m) wraz z szafą sterującą (w odległości ok. 45 m) 1.1.4. dostawę, montaż i podłączenie wiatromierza oraz włącznika fontanny w nawierzchni Placu 1.1.5. opracowanie programów sterujących i uruchomienie fontanny w pięciu trybach pracy 1.1.6. eksploatację fontanny do rozpoczęcia sezonu wiosennego 2015.
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4)3.2.
- **W ogłoszeniu jest:** 3.2. Wszelkie nazwy własne przywołane w dokumentacji projektowej służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych i estetycznych dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się wykonywanie robót w oparciu o rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełniania wymogów technicznych, jakościowych i estetycznych określonych w dokumentach. Określa się następujące niezmiennne parametry fontanny określone dokumentacją projektową: 3.2.1. ilość tryskaczy, wysokość i sposób wyrzutu wody, sposób podświetlenia, możliwość indywidualnego sterowania każdym z tryskaczy w zakresie wysokości i sposobu wyrzutu wody oraz czasu włączenia 3.2.2. sposób uzdatniania i oczyszczania wody 3.2.3. oprogramowanie sterujące umożliwiające zastosowanie podświetlenia, koordynacji z muzyką oraz iluminacją Placu oraz sterowanie przy użyciu włącznika w nawierzchni Placu.
- **W ogłoszeniu powinno być:** 3.2. Wszelkie nazwy własne przywołane w dokumentacji projektowej służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych i estetycznych dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się wykonywanie robót w oparciu o rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełniania wymogów technicznych, jakościowych i estetycznych określonych w dokumentach. Określa się następujące niezmiennne parametry fontanny określone dokumentacją projektową (z zastrzeżeniem punktu 3.5.): 3.2.1. ilość agregatów i tryskaczy, wysokość i sposób wyrzutu wody, sposób podświetlenia, możliwość indywidualnego sterowania każdym z agregatów i tryskaczy w zakresie wysokości i sposobu wyrzutu wody oraz czasu włączenia 3.2.2. sposób uzdatniania i oczyszczania wody 3.2.3. oprogramowanie sterujące umożliwiające zastosowanie podświetlenia, koordynacji z muzyką oraz iluminacją Placu oraz sterowanie przy użyciu włącznika w nawierzchni Placu.
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** III.1).
- **W ogłoszeniu jest:** 3.2. W razie wniesienia wadium w pieniądzu, wpłata na konto powinna być wniesiona z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej w dniu 19.03.2014 r. do godziny 0945, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony..
- **W ogłoszeniu powinno być:** 3.2. W razie wniesienia wadium w pieniądzu, wpłata na konto powinna być wniesiona z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej w dniu 26.03.2014 r. do godziny 0945, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony..
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4).
- **W ogłoszeniu jest:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2014 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miejski w Lęborku Kancelaria Ogólna, BOX nr 1 ul. Armii Krajowej 14 84-300 Lębork..
- **W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2014 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miejski w Lęborku Kancelaria Ogólna, BOX nr 1 ul. Armii Krajowej 14 84-300 Lębork..

II.2) Tekst, który należy dodać:

- **Miejsce, w którym należy dodać tekst:** II.1.4).
- **Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** 3.5. Zamawiający dokonuje zmiany postanowień dokumentacji projektowej w zakresie wymaganej wysokości wyrzutu wody z dysz. Dysze (4 sztuki) oznaczone na rysunku stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ pozostawia się z wysokością wyrzutu wody od 0,2m do 5,0m, zgodnie z dokumentacją. Pozostałe dysze dopuszcza się wysokość wyrzutu wody do 3,0m. Zamawiający dopuszcza zastosowanie agregatów zasilanych napięciem innym niż 24V w przypadku dysz o wysokości wyrzutu do 5,0m pod warunkiem spełnienia wymogów bezpieczeństwa..