

Lębork, dnia 09.08.2011

MPEC 348/M

Urząd Miejski Lębork
(nazwa podmiotu)

ul. Armii Krajowej 14
(ulica, numer)

84-300 Lębork
(kod, miejscowość)

Warunki przyłączenia źródła ciepła do sieci ciepłowniczej

Na podstawie § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U Nr 16 poz. 92) określa się następujące warunki przyłączenia źródła ciepła do sieci ciepłowniczej MPEC Lębork:

I. Miejsce przyłączenia

Kolektory wysokich parametrów na hali kotłów KR-1

II. Sposób przyłączenia

- a) rodzaj nośnika ciepła: - gorąca woda,
- b) sposób włączenia: - przez armaturę odcinającą,
- c) zamontować układ pomiarowo – rozliczeniowy
 - współpracujący z istniejącym systemem monitoringu pracy sieci ciepłej
 - zastosować regulator różnicy ciśnień

III. Parametry sieci i nośnika ciepła

- a) parametry sieci ciepłowniczej:
 - ciśnienie projektowe sieci [MPa] - 1,6 MPa
- b) parametry nośnika ciepła w sieci ciepłowniczej poza sezonem grzewczym:
 - temperatura [°C] – 75°C/62°C.Oczekuje się, od przyłączanego podmiotu, przeprowadzenia analizy hydraulicznej sieci ciepłej w celu obniżenia temperatury powrotu z sieci.
- c) zmiana przepływu - regulacja ilościowo – jakościowa w sieci – przepływ zmienny w zależności od wymagań odbiorców i związanej z tym pracy zaworów.

IV. Moc cieplna przesyłowa (średnia wartość mocy z 1 h)

$$Q_p = 5,35 \text{ MW} / 2,4 \text{ MW}$$

V. Miejsce rozgraniczenia własności i eksploatacji

1. Kolektory wysokich parametrów w hali kotłów.
2. Granica własności stanowić będzie jednocześnie granicę eksploatacji.

VI. Wymagania formalne:

1. Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r., w sprawie szczegółowego zakresu projektu budowlanego.
2. Stosowane materiały powinny mieć aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3. Do rozpatrzenia należy przedłożyć komplet dokumentacji projektowej.
4. Po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej, przez MPEC Sp. z o.o., będzie możliwe zawarcie umowy przez strony.
5. Warunki włączenia do sieci ciepłowniczej są ważne dwa lata od ich wydania.

Z poważaniem

DYREKTOR ZARZĄDU

mgr Inż. Mariusz Hejnar