

## ZMIANA TREŚCI SIWZ (VII)

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą:  
„Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą jako podstawowego źródła ciepła w systemie  
ciepłowniczym miasta Lębork”**

1. Zmienia się treść punktu 1.2. *Deklarowane parametry eksploatacyjne* Załącznika Nr 12 do SIWZ poprzez dopisanie pod tabelą poniższego sformułowania:

„Średnie zapotrzebowanie na moc cieplną z elektrociepłowni w okresie poza sezonem grzewczym wynosi 3 500 kW;  
Okres pracy elektrociepłowni w czasie sezonu grzewczego wynosi 5 000 h;  
Okres pracy elektrociepłowni poza sezonem grzewczego wynosi 3 000 h.”