



Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu
nieograniczonego na:

**BUDOWĘ I REMONT ULICY ŻEROMSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL.
SŁUPSKIEJ I UL. TORUŃSKIEJ JAKO POŁĄCZENIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 6
I Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 214**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść zapytania Wykonawcy:

W dokumentacji przetargowej użyta została nazwa własna technologii COMPACT PIPE proponowanej do remontu kanału deszczowego d_n500 , która jest nazwą zastrzeżoną przez producenta.

Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie remontu kanału deszczowego w innej technologii bezwykopowej pod warunkiem zachowania obowiązujących norm, przepisów oraz, że zastosowana wykładzina np. rękaw termoutwardzalny, będzie wykładziną ściśle pasowaną, szczelną, samonośną oraz przenoszącą wszelkie obciążenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zgodnie z pkt. 3 Działu III SIWZ.

Zgodnie z Art. 38 ust. 2 ustawy Pzp treść zapytania wraz z odpowiedzią została umieszczona na stronie <http://bip.um.lebork.pl>, bez ujawniania źródła zapytania.