



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Kompleksowa termomodernizacja lęborskich szkół podstawowych i gimnazjalnych

Pytania i wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA LĘBORSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH ETAP II

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

- 1) Jaką szybę należy zastosować w oknach: P2+termo czy P2+P2?
Odpowiedź: Należy zastosować szybę bezpieczną P2 od zewnątrz, przy zapewnieniu spełnienia wymogów przenikalności cieplnej.
- 2) W SIWZ został zawarty rozbieżny zapis odnośnie wymagania dotyczący wniesienia wadium, cyfrowo zostało napisane 25.000,00zł a słownie zostało napisane siedemdziesiąt pięć tysięcy. Prosimy o określenie jaką kwotę wadium muszą wnieść oferenci.
Odpowiedź: Należy wnieść 25.000,00 zł. Zamawiający dokona w tym zakresie korekty SIWZ.
- 3) W celu zachowania wszystkich elementów ozdobnych zewnętrznych i wewnętrznych dla okien typu O1 w SP3, należy okna łukowe wykonać ze stolarki drewnianej, gdyż w PCV jest to niewykonalne. Czy zatem można przyjąć taką wycenę do przetargu?
Odpowiedź: Okna łukowe typu O1 w SP3 należy wykonać z drewna dla zachowania elementów ozdobnych. Zamawiający dokona w tym zakresie korekty SIWZ.
- 4) Proszę o podanie szczegółowej specyfikacji dotyczącej dachówki w celu poprawnej wyceny materiału.
Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem należy zastosować dachówkę ceramiczną holenderkę, kolor ciemny brąz. Dachówka powinna spełniać wymogi aktualnej Polskiej Normy dotyczącej pokryć dachowych.

Burmistrz Miasta Lęborka

Witold Namyślak