

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu
nieograniczonego na**

„Remont dachu Baszty NOT”

Działając zgodnie z art. 38 Prawa zamówień publicznych udzielam wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść zapytania Wykonawcy :

„Po zapoznaniu się z dokumentami S.I.W.Z. Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

- 1. Dlaczego projekt budowlano-wykonawczy nie ma żadnego rysunku dachu baszty?*
- 2. Na jakiej podstawie wykonano przedmiar robót?*
- 3. W jaki sposób sprawdzić, czy powierzchnia dachu 272,26 m² jest wiarygodna?*
- 4. Co zrobić z dachówka z rozbiórki?*
- 5. Na zdjęciu dachu baszty jest instalacja odgromowa. Co z tą instalacją? Czy wykonać nową instalację odgromową?*
- 6. W pkt. 9 przedmiaru robót podaje powierzchnię – 28,8 m² konstrukcji drewnianej dachu, która ma być poddana odgrzybieniu. Ile do jest belek lub ile metrów bieżących belek do odgrzybiania. Brak rysunku konstrukcji dachu uniemożliwia precyzyjne wskazanie, które belki podlegają odgrzybieniu, a które tylko w części.*
- 7. Czy ująć impregnację ochronno - koloryzującą deski okapowe? Brak w przedmiarze.”*

Odpowiedź Zamawiającego:

Punkt 1 zapytania: Załączono dokumentację fotograficzną oraz opis techniczny, który stanowi podstawę do wymiany pokrycia dachu.

Punkt 2 zapytania: Obmiar „z natury” z zastosowaniem podstawowych równań matematycznych.

Punkt 3 zapytania: Patrz Ad. 2.

Punkt 4 zapytania: Dachówka z rozbiórki nadająca się do wbudowania zostanie przekazana Inwestorowi.

Punkt 5 zapytania: Uwzględnić odtworzenie istniejącej instalacji po zakończeniu robót.

Punkt 6 zapytania: Przyjąć powierzchnię z przedmiaru. Elementy te zostaną wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Punkt 7 zapytania: Deski okapowe impregnowane koloryzująco.