





OPIS WYKONANIA

Jako uziom wykonać uziom fundamentowy w postaci bednarki FeZn 30x4 ułożonej w stopie fundamentowej na etapie budowy fundamentów wykorzystać do tego celu zbrojenie fundamentu przez ułożenie wzdłuż zbrojenia i połączenia z nim bednarki o wym. j / w . W miejscach połączenia instalacji odgromowej z uziomami wyprowadzić przyłączone do otoku lub zbrojenia wypusty z bednarki FeZn30x4 .Przewody odprowadzające.wykonać drutem stalowym FeZn fi 8mm.Poszycie dachu dachówka ceramiczna , zwody poziome wykonać drutem FeZnfi 8mm .Wszystkie kominny i wystające metalowe elementy instalacji wodnej ,deszczowej i wentylacyjnej przyłączyć przy użyciu mostków z drutu FeZn fi 8mm . Do uziomu należy pdłączyć elementy instalacji wyrównawczej pochodzące od przyłączy wodnych, gazowych i przyłącza elektroenergetycznego .

INSTALACJE WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-IEC 61024-1.

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ inż. JERZY KUBACKI
LĘBORK, ul. Piotra Skargi 51 , tel. 86-23-665

INSTALACJA ODGROMOWA PARTER	Inwestor: Gmina Lębork 84-300 Lębork ul.Armii Krajowej 14		NR.RYS.	SKALA
			E-4	1:100
				FAZA - P.B.
			Podpis:	15.01.2008r.
Budynek Centrum Informacji Turystycznej	Projektował	inż. Jerzy Kubacki nr upr. BK IIF-7342/324/98		BRANŻA
Dz.nr 72/2 obr.9 84-300 Lębork gm.Lębork	Opracował	inż. Jerzy Kubacki nr upr. BK IIF-7342/324/98		ELEKTR.
	Sprawdził	inż. Krystyna Majewska nr upr. PDM/0150/PODE/06		