



***Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na:
„Budowę ulicy Artylerzystów w Lęborku wraz z jej odwodnieniem”***

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść 1 zapytania Wykonawcy:

Na planie sytuacyjnym nie naniesiono linii energetycznej. Uzgodnienie branżowe zawiera niejasny opis: uzgodniono kolizję projektowanej drogi wraz z odwodnieniem z istniejącymi kablami – jak to rozumieć?

Odpowiedź Zamawiającego na 1 pytanie.

Zamieszczamy ponownie plik „D.K.1” z naniesionymi przebiegami sieci energetycznej. Załączony wcześniej plik D.K.1 w załączniku Nr.10 jest nieaktualny. Z wyjaśnień autora uzgodnień wynika, że te zdanie uzgodnienia należy rozumieć, że mogą wystąpić kolizje w trakcie budowy, a na etapie projektu nie można ich określić.

Treść 2 zapytania Wykonawcy:

Na planie sytuacyjnym jest nieaktualny przebieg gazociągu.

Odpowiedź Zamawiającego na 2 pytanie.

Zamieszczamy skany mapy zasadniczej z naniesioną nowo powstałą siecią gazową.

Treść 3 zapytania Wykonawcy:

Sieć gazowa na pewnych odcinkach pokrywa się z linią krawężnika – nie podano rzędnych gazociągu.

Odpowiedź Zamawiającego na 3 pytanie.

Rzędne sieci gazowej pokazano na załączonych mapach zasadniczych (odpowiedź nr. 2).

Treść 4 zapytania Wykonawcy:

Na planie sytuacyjnym nie naniesiono linii telewizji kablowej Tytan.

Odpowiedź Zamawiającego na 4 pytanie.

Linie telewizji kablowej są naniesione – linia z oznaczeniem VA. Należy przewidzieć zgodnie z istniejącym opisem na rysunku (D.K.1) ułożenie 32 mb rury PE50 dla potrzeb w/w telewizji.