

Lębork, 06.04.2023r.

UTK.7021.5.9.2023.J

Szpilewicz Architekci

Maciej Szpilewicz

Al. Wolności 44/2


84 – 300 Lębork

W nawiązaniu do pisma w sprawie wydania warunków technicznych na przyłączenie do kanalizacji deszczowej wód opadowych z terenu działki nr 78 obr. 13 informuję, że wody opadowe z w/w inwestycji można odprowadzić do istniejącego kolektora deszczowego kd 250 studnia o rzędnych 18.07/16.87 zlokalizowana na dz. nr 76 obręb 13.

Niniejsze pismo **stanowi** dla Strony podstawę do oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania gruntem działki 76 obręb 13 w Lęborku na realizację robót budowlanych związanych z budową przyłącza.

Jednocześnie informuję, że wszelkie prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej wymagają uzyskania zgody zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej. W tym celu należy wystąpić, dwa tygodnie przed rozpoczęciem robót związanych z budową przyłącza kd, do zarządcy drogi ze stosownym wnioskiem.

Z poważaniem


BURMISTRZ MIASTA
Witold Namysła

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a